



Общество с ограниченной ответственностью

«Рутил»

ИНН 7810025180 КПП 780201001

e-mail: [info@rutil-spb.ru](mailto:info@rutil-spb.ru), [www.rutil-spb.ru](http://www.rutil-spb.ru)

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Мурунский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

№ 79/ИЦ от 17.10.2014г.

**Результаты испытаний на устойчивость к воздействию переменных температур образцов лакокрасочных материалов представленных ООО НПО «Броня», проведенных в аккредитованном испытательном центре в период со 02 сентября по 16 октября 2014 г. (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ 34)**

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 27037-86.

Для проведения испытания, Заказчиком были представлены образцы покрытые системой огнезащитного лакокрасочного покрытия белого цвета в количестве 4 шт. Один образец был оставлен в качестве контрольного. Результаты испытаний представлены в таблице.

**Таблица**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>НД на метод испытания</b>	<b>Фактическое значение</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Устойчивость к воздействию переменных температур (от 60 °С до минус 40 °С), циклы	ГОСТ 27037-86	80 (без изменения внешнего вида и цвета покрытия)

Зам. Руководителя ИЦ



Т.М. Нечаева