



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00389

№ ПС 007759

Срок действия с 17.04.2023 г. по 16.04.2028 г.

ОКПД2 20.16.53
код ЕКПС
код ТН ВЭД 3214900009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Броня».
Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Батальонная, д.13А. ОГРН: 1123444004320.
Телефон: +7844250-62-30 e-mail: info@nano34.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Броня».
Адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Батальонная, д.13А. ОГРН: 1123444004320.
Телефон: +7844250-62-30 e-mail: info@nano34.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
e-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Жидкие керамические теплоизоляционные покрытия серии «Броня
Классик» и «Броня Классик НГ», выпускаемые по ТУ 2216-006-
09560516-2013. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 55183-2012 п. 4.2.2 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги.
Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.044-89 «Система
стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».
(Смотри приложение на бланке №ПС005048).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0835/ТП-23, 0836/ТП-23 от
14.04.2023 г., Испытательная лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ»,
аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2216-006-09560516-2013.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


С. А. Медведев


В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00389

№ ПС 005048

Приложение №1

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие серии «Броня Классик»	ГОСТ 12.1.044-89: п.4.3- трудногорючий; п.4.18- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); п.4.19- не распространяющий пламя по поверхности (индекс 0); п.4.20- группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные).
Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие серии «Броня Классик НГ»	ГОСТ 12.1.044-89: п.4.1- негорючий; п.4.18- группа дымообразующей способности Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); п.4.19- не распространяющий пламя по поверхности (индекс 0); п.4.20- группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

